

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 098

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **столовая.**
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: **644513, Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Лесная, 3; тел. 8 (3812) 981-293, 8 (3812) 981-292; e-mail: gp_dol_berezka@bk.ru.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, **542,40** кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **167377** кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: **1967** г., год последнего капитального ремонта: - **2024**г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ, текущих — **май - июнь 2024**г., капитальных - **май - июнь 2024**г.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя, которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее—участник): **Бюджетное Учреждение Омской Области "Детский оздоровительный лагерь "Березка" (БУОО «ДОЛ «Березка»).**
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: **644513, Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Лесная, 3; тел. 8 (3812) 981-293, 8 (3812) 981-292; e-mail: gp_dol_berezka@bk.ru.**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **региональная.**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail:
**644008 г. Омск, Проспект Мира, 1а,
тел. 8 (3812)77-04-61, факс:8 (3812)77-04-62,
e-mail: mdms@omskportal.ru .**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: **организация отдыха и оздоровления детей.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте с длительным пребыванием, в том числе проживанием.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды передвигающиеся в креслах- колясках, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением опорно — двигательного аппарата, нарушениями умственного развития.**
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет.**
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день **330**, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день: **2.**
- 2.8. Вместимость, пропускная способность до **330** человек.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **заезды происходят организованно автобусами из города Омска.**
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **1800м.**
- 3.2.2. Время движения (пешком) **30 мин.**
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**
- 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые.**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет.**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	Б
Передвигающиеся в креслах - колясках	Б
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	Б
С нарушениями опорно - двигательного аппарата	Б
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	Б, ДУ.

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1-5
2	Вход (входы) в здание	ДП-И		6-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И		10,13
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Кабинетная форма Зальная форма	ДЧ-В		9,10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		11,12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

1)Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов:

БУОО «ДОЛ «Березка» (столовая) в настоящее время доступна частично всем для инвалидов и МГН в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %	
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг.	1			Управленческие решения Объект 1967 года постройки
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг.	1			В результате проведения капитального ремонта в мае-июне 2024 году объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг.
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1			
3. На объекте установлено или выявлено:				
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1			

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно - двигательного аппарата		1		Обеспечить сопровождение инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата сотрудником ответственным за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте.	
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами		1		Необходимо разработать должностные инструкции, назначить ответственного сотрудника за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте.	
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Необходимо определить сотрудников, ответственных за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг. Закрепить за ними должностные инструкции.	
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Доступные парковочные места должны иметь размер 6,0 x 3,6м и 1,2м для выхода на тротуар. Обозначают дорожным знаком 8.17 "Инвалид" со знаком 6.4 "Место стоянки", установленным по оси парковочного места (если оно одно) и дорожной разметкой 1.24.3 "Инвалиды".	2029 г.
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	1				
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации. На путях движения, доступных для посетителей, должны быть размещены информационные указатели. Указатели направления движения к доступному входу для инвалидов на кресле-коляске должны быть размещены на высоте 1,2-1,4м.в зоне комфортного восприятия инвалида на кресле-коляске.	2029 г.
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %	
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне				
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1			
4.6. Сменные кресла - коляски	1			
4.7. Поручни		1		Согласно п.5.5.4 ГОСТа Р 51261-2022 верхняя часть поручня должна быть на 300мм выше сиденья унитаза.
4.8. Пандусы	1			
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1			
4.10. Раздвижные двери	1			
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Доступную кабину для МГН обозначить знаком "Инвалид". Установить кнопку вызова персонала, обозначить тактильно-визуальным знаком, который должен располагаться над кнопкой вызова. Рядом с тактильно-визуальным знаком обозначения общественного туалета должен размещаться визуальный знак доступности объекта для инвалидов на креслах-колясках.

2029г.

Наименование показателя Доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1				
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1				
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1				
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0%		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента - помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
сопровождением тьютора					
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	1				
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Рекомендуется 1 раз в год проведение инструктажа сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам.	
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100%		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %					
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %					
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %					
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %					
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности			0%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
Для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0%		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно - распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0%		

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Кабинетная форма Зальная форма	Индивидуальное решение с техническим средством реабилитации
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с техническим средством реабилитации
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, индивидуальное решение с техническим средством реабилитации

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **до конца 2029 года** в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности .

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **доступно полностью избирательно для МГН и инвалидов. ДП-И.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*: **согласование с Министерством по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от «06» июня 2024 года.

2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от «21» июня 2024 года № 098

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от «21» июня 2024 года № 17.

Директор
(должность уполномоченного
представителя участника)



И.П. Лесенков
(инициалы, фамилия)

Дата «24» июня 2024 года

